

ZP.271.21.2017

wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”*

Zamawiający – Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”)

PYTANIE 1

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Pzp w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie:

- Mając na uwadze zapisy STWiORB oraz PW dotyczące parametrów technicznych rur z PVC oraz studzienek tworzywowych, prosimy o informację czy zapisy określające materiał w STWiORB (2.1.1, 2.5.3) są dla Zamawiającego wystarczające i w pełni opisują jego wymogi w zakresie wymagań materiałowych.

Pragniemy zauważyć, iż zapisy określające parametry techniczne rur z PVC oraz studzienek tworzywowych które występują w PW, w naszej ocenie wskazują na konkretnego producenta tj. firmę Funke Polska Sp. z o.o. co może naruszać art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

ODPOWIEDŹ:

Po analizie zapisów STWiORB i Dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdza, że nie ograniczają one uczciwej konkurencji. Ponadto zapisy STWiORB nie muszą określać całości zapisów wprowadzonych w Dokumentacji projektowej, dokumenty SIWZ wzajemnie się uzupełniają z uwzględnieniem hierarchii dokumentów określonej w Akcie Umowy.

Niemniej jednak Zamawiający zmienia wymagania OPZ. Wszelkie zapisy dotyczące metod produkcji jakichkolwiek materiałów nie są wiążące dla Wykonawcy, w szczególności dotyczy kwestii produkcji materiałów z tworzyw sztucznych metoda natrysku bezpośredniego. Ponadto Zamawiający nie wymaga również, aby rury i kształtki *“były odporne na badanie płukanie przy ciśnieniu min. 180 bar”*, a szczelność w odniesieniu rur i kształtek oraz studni wynosiła *“min. 2,5 bara”*.

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk