

Gmina Radków
57-420 Radków, Rynek 1
woj. dolnośląskie
ZP.271.11.2018

Radków, 23.04.2018 r.

wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej – część druga pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej”

Zamawiający – Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie Wykonawcy 1:

Proszę udostępnić dla oferentów szczegółowe zestawienie materiałów w dziale pompy ciepła .

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa zawiera przedmiot zamówienia, jego zakres i sposób realizacji. Ofertę sporządzić należy na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiaru robót.

Pytanie Wykonawcy 2:

Proszę podać ilości glikolu do napełnienia dolnego źródła z częścią technologii kotłowni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć roztwór glikolu o stężeniu gwarantującym odporność na zamarzanie nie wyższą niż -15°C. Ilość roztworu wyliczyć z objętości wszystkich rur dolnego źródła ciepła.


BURMISTRZ
Jolanta Bednarczyk