




 UZIEMIENIE:
 REZYSTYWNÓŚĆ MNIEJSZA NIŻ 10 OHMÓW
 PRZEWÓD LgY 16 mm²

UWAGA!
 OBECNOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA OBIEKCIE
 OZNAKOWAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD 60364-7-712:2016-05

PIECZĘĆ I PODPIS RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH	TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT ELEKTRYCZNY
	INWESTOR GMINA RADKÓW
	OBIEKT ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADKOWIE
	LOKALIZACJA UL. JAGIELLOŃSKA 2, 57-420 RADKÓW
	PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. ANETA MIELCZARKOWSKA
	SPRAWDZAŁ INŻ. KRZYSZOF SZYMAŃSKI
	NR. RYSUNKU 4
	SKALA ---