



UWAGA!  
 OBECNOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ NA OBIEKcie  
 OZNAKOWAĆ ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-7-712:2016-05

PIECZĘĆ I PODPIS RZECZOZNAWCY DS.  
 ZABEZPIECZENIE PRZECIWOŻAROWYCH

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA  
 PRZECIWOŻAROWYCH  
 mgr inż. Joanna Kiec-Zajęwska, Nr upraw. 560/2013  
 14 WRZ. 2020  
 (miejscowość, data)  
 Zgodność projektu z wymaganiami  
 ochrony przeciwpożarowej  
 bez uwag stwierdzam z uwagami:

UZIEMIENIE:  
 REZYSTYWNOŚĆ MNIEJSZA NIŻ 10 OHMÓW  
 PRZEWÓD LgY 16 mm<sup>2</sup>

TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ELEKTRYCZNY
INWESTOR	GMINA RADKÓW
OBIEKT	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADKOWIE
LOKALIZACJA	UL. JAGIELLOŃSKA 2, 57-420 RADKÓW
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. ANETA MIELCZARKOWSKA
SPRAWDZAŁ	INŻ. KRZYSZOF SZYMAŃSKI
	NR. RYSUNKU
	4
	SKALA
	---