



UZIEMIENIE:
 REZYSTYWNOŚĆ MNIJSZA NIŻ 10 OHMÓW
 PRZEWÓD LgY 16 mm²

UWAGA!
 OBECNOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA OBIEKCIE
 OZNAKOWAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD 60364-7-712:2016-05
 KABELE DC I FALOWNIK ZNAJDUJĄ SIĘ POZA BUDYNKAMI

PIECZĘĆ I PODPIS RZECZOZNAWCY DS.
 ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ELEKTRYCZNY		
INWESTOR	GMINA RADKÓW		
OBIEKT	DZIAŁKA NR: 440/5 OBREB EWID. WAMBIERZYCE GM. RADKÓW		
LOKALIZACJA	SZPITALNA 18, 57-411 WAMBIERZYCE		
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. A. MIELCZARKOWSKA	NR. RYSUNKU	5
SPRAWDZAŁ	INŻ. K. SZYMAŃSKI	SKALA	---